



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學 報告編號：1110209-16
 委託業別：學校 報告日期：111.02.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：111年02月09日 14:26 ~ 14:55
 採樣行程代碼：HSDW22020070 收樣時間：111年02月09日 15:30
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：02/09 19:40 ~ 02/10 17:40
 採樣地址：台北市中正區濟南路一段71號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1110209-0261	求是樓二樓物理準備室外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0262	求是樓二樓輔導室內 R.O出水口	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0263	求是樓三樓生涯規劃教室外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0264	求是樓四樓家政教室內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0265	八德樓三樓101外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0266	八德樓二樓214外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0267	八德樓二樓212外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0268	八德樓二樓導師室(二)內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0269	八德樓二樓導師室(四)內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0270	八德樓二樓教官室內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：陳慶洲

II S I - 0 1





台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學

報告編號：1110209-16

委託業別：學校

報告日期：111.02.15

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：111年02月09日 14:26 ~ 14:55

採樣行程代碼：HSDW22020070

收樣時間：111年02月09日 15:30

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：02/09 19:40 ~ 02/10 17:40

採樣地址：台北市中正區濟南路一段71號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1110209-0271	八德樓二樓教官室外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0272	八德樓二樓210外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0273	八德樓一樓202外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0274	八德樓一樓204外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0275	八德樓B ₁ 器材室 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0276	八德樓一樓207外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110209-0277	八德樓一樓活動教室外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：陳慶洲

HSI-01




















成功高中飲水機設備維護紀錄表

保養日期: 11年2月18日
設備維護 更換濾心

序號	機器	安裝位置	年份	廠牌	機型	外觀清潔	內部清潔	漏水查詢	保養紀錄	出水正常	製冰	節能設定	冰水	承辦人員簽章
1	四維	1F 健康中心前	10902	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 1900	18°C	
2	四維	1F 教務處前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 1900	18°C	
3	四維	1F 專任教師室(二)前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
4	四維	1F 導師室(一)內	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
5	四維	1F 健康中心內	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
6	四維	1F 專任教室(一)內	10703	力霸牌	LP-CH-907	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
7	四維	1F 專任教師室(二)內	10703	力霸牌	LP-CH-907	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
8	四維	2F 2F電梯前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
9	四維	2F 115教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
10	四維	2F 家長會前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
11	四維	2F 導師室(三)內	10703	力霸牌	LP-CH-907	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
12	四維	2F 校長室內	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 1900	18°C	
13	四維	3F 3F電梯前	10212	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	8°C	
14	四維	3F 310教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805+右噴	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 2200	8°C	
15	四維	3F 307教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805+右噴	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 2200	8°C	
16	四維	3F 305教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805+右噴	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 2200	8°C	
17	四維	3F 303教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805+右噴	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	8°C	
18	四維	4F 4F電梯前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 2200	8°C	
19	四維	4F 322教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 2200	8°C	
20	四維	4F 319教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 2200	8°C	
21	四維	4F 317教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 2200	8°C	
22	四維	4F 315教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 2200	8°C	
23	四維	5F 119教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
24	四維	5F 121教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
25	四維	5F 123教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
26	四維	5F 閱覽室內	10902	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六層日0600 2200	18°C	
27	求是	1F 化學準備二前	10203	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
28	求是	1F 化學準備一前	10203	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
29	求是	2F 輔導室內	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六層日0600 1900	18°C	
30	求是	2F 輔導室內	95	過濾器		<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常		18°C	

成功高中飲水機設備維護紀錄表

保養日期: 11年2月18日
 設備維護 更換濾心

序號	機器	安裝位置	年份	廠牌	機型	外觀清潔	內部清潔	漏水查詢	保養紀錄	出水正常	製冰	節能設定	冰水	承辦人員簽章
31	求是	2F 物理準備室(外)	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	                
32	求是	3F 生涯規劃學科教室(外)	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
33	求是	4F 家政教室(內)	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
34	八德	B1 器材室	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
35	八德	1F 活動教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
36	八德	1F 207教室前	108	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六□日0600 2200	18°C	
37	八德	1F 204教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六□日0600 2200	18°C	
38	八德	1F 202教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 2200	18°C	
39	八德	2F 214教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
40	八德	2F 212教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
41	八德	2F 210教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
42	八德	2F 導師室(二)內	108	力霸牌	LP-CH-803C	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
43	八德	2F 導師室(四)內	108	力霸牌	LP-CH-803C	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
44	八德	2F 教官室外	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六□日	18°C	
45	八德	2F 教官室內	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
46	八德	3F 101教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
47	八德	3F 222教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
48	八德	3F 220教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
49	八德	3F 218教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
50	八德	4F 111教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
51	八德	4F 109教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
52	八德	4F 107教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 2200	18°C	
53	八德	4F 104教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	8°C	
54	門口	1F 傳達室	10902	力霸牌	LP-CH-802C	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
55	四維	4F	101	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0800 1700	18°C	
56	綜合	1F 右側	10203	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
57	綜合	1F 左側	10203	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	□六□日0600 2200	18°C	
58	綜合	2F 左側	10403	力霸牌	LP-CH-805+右噴	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
59	綜合	3F 右側	10203	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
60	綜合	3F 左側	10403	力霸牌	LP-CH-805+右噴	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
61	綜合	4F 導師辦公室(內)	10403	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
62	綜合	4F 右側	108	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	
63	綜合	5F 男廁外	10403	力霸牌	LP-CH-805+右噴	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	■六■日0600 1900	18°C	

成功高中飲水機設備維護紀錄表

保養日期: 1111年 2月 14日
設備維護 更換濾心

序號	機器	安裝位置	年份	廠牌	機型	外觀清潔	內部清潔	漏水查詢	保養紀錄	出水正常	冰水製冰	節能設定	冰水	承辦人員簽章
64	綜合	5F 體育組辦公室(內)	10703	力霸牌	LP-CH-907	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 六 <input type="checkbox"/> 日 0600 1900	18°C	
65	綜合	6F 左側	10403	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 六 <input type="checkbox"/> 日 0600 1700	18°C	
66	綜合	7F 右側	108	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 六 <input type="checkbox"/> 日 0600 1700	18°C	
67	綜合	8F 左側	102	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input type="checkbox"/> 六 <input type="checkbox"/> 日 0600 2200	8°C	

飲水機更換濾心數量: 69台, 機台巡檢數量: 69台

機關承辦人員簽章:

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

服務人員簽章:

